



301654, РФ, Тульская область, г. Новомосковск,
Комсомольское шоссе, д. 72, литера К-4, оф. 1
тел./факс +7(48762) 2-09-66/2-09-67
e-mail: sekretar@polyplast-nm.ru
www.polyplast-un.ru



« 5 » 03 2021 г.

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 16416
Суперпластификатор для сухих
строительных смесей
«Полипласт ПК»

№ партии: 16416

Вид упаковки: тара потребителя, мешки, контейнер

Испытательная лаборатория контроля производства и качества продукции

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 43-20 до 02 октября 2023 г.

Результаты приемо-сдаточных испытаний

Физико-химические показатели:

№№ п/п	Наименование показателей	Показатели качества					установлено испытаниями
		Норма по ТУ 20.59.59-109-58042865-2020					
		тип E	тип S ✓	тип P	тип R	тип T	
1	Внешний вид	Порошок от белого до светло-коричневого цвета					хорошо
2	Массовая доля воды, %, не более	8					4
3	Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора, не менее	7					8,7
4	Массовая доля ионов хлора, %, не более	0,07					нет
5	Насыпная плотность, кг/м³, не менее	300					нет

Лаборант Лоскутова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует требованиям ТУ 20.59.59-109-58042865-2020

Начальник лаборатории В. Новикова

